



В ТП-1 (узел учёта станции) должны выдерживаться следующие параметры теплосети:

- |   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| Зимой   | Летом                             |
| 1. Избыточное давление в прямом трубопроводе<br>$8,3 \pm 0,41 \text{ кгс/см}^2$   | 5,0 $\pm$ 0,2 кгс/см <sup>2</sup> |
| 2. Избыточное давление в обратном трубопроводе<br>$3,7 \pm 0,20 \text{ кгс/см}^2$ | 3,1 $\pm$ 0,2 кгс/см <sup>2</sup> |
| 3. Температура в прямом трубопроводе отклонение от графика $\pm 3\%$ .            |                                   |
| 4. Температура в обратном трубопроводе не должна превышать от графика 3%.         |                                   |

Условные обозначения

----- после отопительного периода

Согласовано: Глава администрации ИРГ п. Озерный



*Тихонова О.В.*  
«      »        2020г.

Должность	Ф.И.О.	Подпись	Дата	Температурный график работы теплосети по ТП-1 (узел учёта станции)			
Гл. инженер	Шипарев А.В.	<i>[Signature]</i>	07.08.20			Филиал «Смоленская ГРЭС» ПАО	ИТС
Нач. ИТС	Сергеев А.А.	<i>[Signature]</i>	04.08.20				
Зам. нач. ИТС	Варивода Д.Ф.	<i>[Signature]</i>	04.08.20	«Юнипро»			